

**Determinazione della portata d'esercizio tramite prova di pozzo a gradini:  
Determinazione del grafico:**

- ✓ Portate/abbassamenti
- ✓ Portate specifiche/abbassamenti
- ✓ Portate/abbassamenti specifici

| Q (l/min) | ΔH (m) |
|-----------|--------|
| 250       | 2,76   |
| 350       | 3,86   |
| 515       | 5,71   |
| 660       | 7,62   |
| 820       | 10,46  |
| 1047      | 15,36  |

| Qc (l/min) | Qe (l/min) |
|------------|------------|
| ≈ 520      | ≈ 560      |



